

Gamme sirènes vocales

Vocabulaire - VERSION M01


Fabriqué en FRANCE

Pour connaître la version de messages de THE VOICE, désalimenter THE VOICE puis réalimenter en appuyant sur bouton - THE VOICE affiche alors la version des messages.

1- Liste des messages et modulations préenregistrés

Modulations sonores d'alertes				
	S01	Intérieur (SI-MAX)	S02	Extérieur (NF-C-48-265)
	S03	Intérieur de signalisation (SI-MAX 2)	S04	Incendie (NF S 32-001)
	S05	Bip Bip	S06	Police (non autorisée sur la voie publique)
	S07	Police modifiée (autorisée sur la voie publique)	S08	Urgence médicale
	S09	Pompier	S10	Gendarmerie
	S11	Ambulance	S12	Incendie avec alternance de message vocal P01 et P02
Evacuation d'urgence				
	P01	Mesdames et messieurs, en raison d'événements imprévus, nous vous prions d'évacuer le bâtiment immédiatement, par la sortie la plus proche, ou selon les directives données par les membres du personnel	P02	Ladies and gentlemen, due to unforeseen circumstances we must ask you to leave the building by the nearest exit, or as directed by members of staff
	Contrôle d'accès			
	P03	Accès autorisé	P04	Code accepté
	P05	Mise en marche	P06	Mise en marche partielle
	P07	Ouverture de porte	P08	Système en marche
	P09	Accès interdit	P10	Accès refusé
	P11	Code refusé	P12	Système à l'arrêt
	P13	Fermeture de porte	P14	Arrêt du système
Intrusion dissuasion (voix d'homme)				
	P15	Attention, site sous surveillance.	P16	Attention, zone protégée.
	P17	Vous êtes sur un site protégé et filmé par nos caméras. Veuillez quitter les lieux immédiatement, sinon nous appelons les forces de police. Je répète, Veuillez quitter les lieux immédiatement, sinon nous appelons les forces de police.	P18	Propriété privée sous vidéosurveillance, veuillez quitter la zone immédiatement.
	P19	Attention, déclenchement fumigène, ceci n'est pas un incendie.	P20	Attention déclenchement du générateur de brouillard – ceci n'est pas un incendie
	P21	Votre intrusion vient d'être détecté, veuillez évacuer immédiatement le site.	P22	Vous venez de pénétrer dans une zone sous surveillance – Intervention en cours
	P23	Zone interdite	P24	Site sous vidéosurveillance
	Messages d'incendie, d'évacuation, et de danger			
	P25	Zone dangereuse – défense d'entrer	P26	Zone en travaux – défense d'entrer
	P27	Danger	P28	Veuillez évacuer.
	P29	Pour des raisons de sécurité nous vous demandons de bien vouloir évacuer le bâtiment et vous diriger vers les issues de secours.	P30	Attention, un danger potentiel est survenue, veuillez suivre les directives du personnel de sécurité
	P31	Attention, Libération imminente de gaz anti-incendie, veuillez évacuer de toute urgence.	P32	Un incendie a été signalé, veuillez évacuer dans le calme, le signal d'évacuation va retentir.
	P33	Un défaut a été signalé, veuillez procéder avec la plus grande prudence.	P34	Evacuation immédiate demandée

Message d'information et de défaut

 	P35	Une personne est attendue à l'accueil	P36	Une personne est attendue à la livraison.
	P37	Bonjour et bienvenue, veuillez patienter, une personne va vous recevoir.	P38	Défaut d'alimentation
	P39	Défaut secteur	P40	Défaut sonde
	P41	Détection de fumée	P42	Détection incendie
	P43	Détection de CO2	P44	Déclenchement détecteur d'inondation
	P45	Alarme défaut technique signalé	P46	Bonjour et bienvenue
	P47	Merci de votre visite		

Protection des biens et des personnes

	P48	Attendre les instructions avant usage du défibrillateur	P49	Attention stockage de matière dangereuse
	P50	Protection de sécurité obligatoire		

Carillon

	P51	Carillon 1	P52	Carillon 2



ATTENTION

Veillez prendre garde à la priorité de diffusion de vos messages

L'ordre des priorités est le suivant :

SIR	1/0	IN1	IN2	IN3	IN4
+ prioritaire					- prioritaire
Prioritaire sur : 1/0, IN1, IN2, IN3, IN4	Prioritaire sur : IN1, IN2, IN3, IN4	Prioritaire sur : IN2, IN3, IN4	Prioritaire sur : IN3, IN4	Prioritaire sur IN4	Prioritaire sur :

Tout message relatif à la sécurité des personnes (évacuation, incendie...) devra être programmé sur l'entrée la plus prioritaire (IN1).

Si lors de la diffusion d'un message prioritaire, une impulsion sur une entrée moins prioritaire intervient, elle ne sera pas prise en compte.